



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

## **В Хакасии завершено расследование уголовного дела о гибели ребенка в результате поражения электрическим током**

По данным следствия, с ноября 2016 по 7 мая 2017 года обвиняемый, находясь в должности главного энергетика Абаканского опытно-механического завода, достоверно зная о том, что на территории стадиона «Торпедо», расположенного в городе Абакане по улице Чебодаева, находится комплектная трансформаторная подстанция № 534 (КТП-534), не обеспечил соблюдения правил технической эксплуатации электроустановки и правил техники безопасности при ее эксплуатации, а также не осуществлял должного контроля за состоянием подстанции, являющейся источником повышенной опасности, двери которой не были заперты на замок и оказались открытыми опасные для жизни и здоровья токоведущие части.

7 мая 2017 года днем 11-летний мальчик, играя на территории стадиона, через незапертые двери проник внутрь трансформаторной подстанции, где от случайного прикосновения к токоведущим частям электроустановки попал под действие электричества и получил разряд тока не менее 10кВА.

В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей малолетний потерпевший получил телесные повреждения в виде электроожогов 3-4 степени площадью поражения около 90%, от которых скончался на месте происшествия.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

01 Августа 2018



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1245658>