



В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела о гибели в результате отравления угарным газом трех человек в поселке Кашхатау

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела о гибели 21 апреля 2018 года трех человек в поселке Кашхатау Черекского района. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача и использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных работ и услуг требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) предъявлено двум слесарям филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Черекском районе КБР.

По версии следствия, вечером 21 апреля 2018 года в одной из квартир в поселке Кашхатау родственниками в бессознательном состоянии была обнаружена семья из четырех человек. Трое членов семьи, в их числе один малолетний ребенок 2008 года рождения, скончались, не приходя в сознание. Заключение проведенной в управлении организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления криминалистики СК России строительно-технической экспертизы показало, что к скоплению угарного газа в квартире и гибели людей привело несоблюдение требований при проектировании, устройстве и эксплуатации системы вентиляции и дымоудаления от газовой колонки. Двое слесарей филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Черекском районе КБР, в период с 2015 по 2018 годы осуществлявших техническое обслуживание газового оборудования по месту проживания погибшей семьи, предвидя возможность угрозы жизни и здоровья потребителей в результате возможной утечки в жилые помещения смертельно опасного для человека угарного газа, не провели должного обслуживания газовых приборов и не установили наличия очевидных многочисленных нарушений, не приняли мер по немедленному прекращению подачи газа в газопотребляющие приборы и неоднократно выдавали после формального проведения платного обслуживания акты сдачи-приемки работ, в которых указывали на полное соответствие нормативной базе эксплуатации газовых приборов.

В ходе следствия было внесено представление в администрацию поселка Кашхатау и АО «Газпром газораспределение Нальчик» с требованием устранить нарушения в вентиляционных системах в многоквартирном жилом доме, где произошла трагедия, после чего администрацией поселка были приняты меры по приведению в техническое соответствие



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

вентиляционных приборов и газоотводящих труб. Еще одно представление было внесено в АО «Газпром газораспределение Нальчик» по окончании предварительного следствия. В нем следствие требует от руководства организации провести проверку и привлечь к строгой дисциплинарной ответственности лиц, поручивших проведение служебной проверки самим же фигурантам этой проверки. Также руководству организации указано на недостаточное владение нормативной базой подчинёнными сотрудниками.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

28 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1307901>