В Республике Коми вынесен приговор по уголовному о смерти подростка от поражения электрическим током

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному энергетику энергомеханической группы ФКУ КП-51. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года возле дома, расположенного на неогороженном забором земельном участке, находящемся в бессрочном пользовании ФКУ КП-51, во время сбора металлолома 17-летний подросток, споткнувшись и падая, схватился рукой за неизолированный участок свисавших с опоры электропередач проводов, вследствие чего получил поражение техническим электричеством (электротравму), от которого скончался на месте происшествия.

В ходе расследования установлено, что фигурант, располагая сведениями об имевшихся нарушениях при эксплуатации воздушной линии электропередач, недобросовестно отнесся к исполнению своих профессиональных и служебных обязанностей, а именно, не проводил осмотры, профилактические измерения, испытания на объекте ЛЭП, его техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, не предпринял меры к установлению постоянных плакатов и знаков безопасности, не обеспечил наличие запорных устройств, не принял мер к демонтажу свисавшего провода под напряжением и т.д. Допущенные нарушения установленных требований к эксплуатации линии электропередач повлекли наступление вышеуказанных тяжких последствий.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

07 Февраля 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1654197

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации