



В Чеченской Республике перед судом предстанет начальник участка газового предприятия, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности двум лицам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Бачи-Юртовского газового участка филиала «Курчалоевский» ОАО «Чеченгаз». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, в мае 2014 года в частном доме села Центарой произошел взрыв газа, повлекший за собой пожар, в результате которого получила ожоги хозяйка домовладения, а ее 12-летняя дочь и 14-летняя девочка, находившаяся у них в гостях, скончались от глубоких термических ожогов. Причиной пожара явилось то, что обвиняемый в нарушение своих должностных инструкций не организовал качественное техническое обслуживание газопровода в селе Центарой, в результате этого не была выявлена и ликвидирована самовольная врезка металлической трубы в газовую сеть на сельской улице. Самовольная врезка привела к коррозии подземной газовой трубы и образованию отверстий, через которые длительное время происходила утечка природного газа под жилое помещение потерпевших.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/980458>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
